

Die Visades Touch-Control II UV-Desinfektionsanlagen sind nach gängigen Trinkwasser-Zulassungen geprüft. Durch den breiten Funktionsumfang für die Einbindung in digitale Netzwerke mit Verwendung von erprobten Komponenten bieten die UV-Anlagen maximale Zuverlässigkeit für kleine & große Wasserwerke.

ALLGEMEINES	
Hersteller	VISADES
ÖVGW Zertifikat	W1.844
DVGW Zertifikat	----
SVGW Zertifikat	----
Modell	
Lampen Anzahl	2
Durchflussbereich	6,90 - 40,0 m³/h
Mindest UV-Transmission	5% T100mm / 74,11% T10mm
Material Kammer	V4A / SS316L
Betriebsdruck (Bar)	PN10/16
Anschluss	FL DN80 PN10/16
Steuereinheit	
Display	4,3" Touch-Display
Netzanschluss	230VAC/50Hz
Gesamtleistung (W)	430
Absicherung der Zuleitung (A)	13
Absicherung Schaltschrank (A)	6
Schutzart	IP54
UV-Lampe	
Lampen Typ	ST200K
Leistung (W)	207
UVC-Leistung (W)	65

Anlage Beinhaltet:	Funktionalität
-Edelstahl-Bestrahlungskammer V4A/SS316L -Tauchrohr aus hochwertigem Quarzglas - Leistungsstarker UVC-Niederdruckstrahler - UVC-Sensor ÖNORM M5873-1 zur Überwachung der Bestrahlungsstärke - Elektronisches Vorschaltgerät mit niedrigem Energieverbrauch. - Steuereinheit in pulverbeschichteten Stahlgehäuse IP54 - 4,3 Zoll Farb-Touchdisplay, kapazitiv - Auflösung 480x272, 65000 Farben - Anschlüsse für Probeentnahmehähne - Anschlüsse für Entlüftung / Entleerung	- ÖNORM 5873-1 Funktionen - Diverse Betriebszähler - Statusmeldungen der Anlage - Meldung Vorwarn- und Abschaltpunkt - Anzeige Bestrahlungsstärke in W/m² - Temperaturüberwachung Kammer - Analogausgang UV-Wert - Anzeige Strahler Status - Programmierbarer Datenspeicher - Trendaufzeichnung - Hilfestellung Alarmfall - Eingang Batteriepufferung Controller - Einstellbare Anlagenübersicht

